



RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008.231/2018-SSP/MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018-SSP/MA

Considerando que os Pedidos de Esclarecimentos ao **Pregão Presencial nº 11/2018**, apresentados pelas empresas **Engepar Comércio e Instalações de Equipamentos Ltda. e Cozil Equipamentos Industriais Ltda.**, resultaram na alteração das especificações técnicas e nas condições estabelecidas no Novo Termo de Referência, conforme segue:

- O material a ser utilizado como isolamento técnico das paredes e do teto dos Painéis Frigoríficos, bem como do piso deverão ser em POLIURETANO (PUR);
- A empresa CONTRATADA ficará responsável pela aplicação do concreto no piso, o qual servirá de base para as câmaras frias;
- O piso das câmaras deverá ser em estrutura reforçada com revestimento em poliuretano injetado, impermeabilizado com filme tipo manta asfáltica, acabado em piso polido de alvenaria, com acabamento final em epóxi.

Retorna-se à **Comissão Setorial de Licitação - CSL** para conhecimento e providências.

São Luís, 12 de junho de 2018.

Miguel Alves da Silva Neto
Superintendente da SPTC
Matrícula nº 1.102.631

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO-CSL/SSP
Recebido em 13/06/18
AS. 16:30 Horas.

Assinatura